



## Information zum Trinkwasser

Rorschach, Januar 2010

Die Technischen Betriebe Rorschach informieren

---

Trinkwasserqualität 2009 in	Rorschach
Versorgte Einwohner	8'795
Hygienische Beurteilung	Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.
Chemische Beurteilung	Gesamthärte 15-17 französische Härtegrade (fH) entspricht weich bis mittelhart Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung. Der Calciumgehalt betrug im Mittel 51 mg/l (Anforderungswert 40-125 mg/l) Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.
Herkunft des Wassers	Das gesamte Trinkwasser stammt aus dem Bodensee.
Behandlung des Wassers	mehrstufige, schonende Aufbereitung im Seewasserwerk Rorschach
Besonderes	Rorschacher Trinkwasser hat guten Geschmack. Es schmeckt immer kühl und frisch (Temperatur rund 10°C, Anforderungswert 8-15°C). Keine Versorgungsunterbrüche im Jahr 2009
Weitere Auskünfte	Technische Betriebe Rorschach Josef Bucher, Chefmonteur Wasser Promenadenstrasse 74, Tel. 071 844 22 22 <a href="http://www.tbrorschach.ch">www.tbrorschach.ch</a>